

EA115-3 冷却水回路・スケール除去剤



- ・用途 ... コンデンサー、各種配管、クーラー、温水ボイラーの洗浄。
- ・特長 ... レジオネラ菌に対して効果があります。藻、スライム、スラッジ除去剤。分散力が強く再付着防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。過酸化水素主成分。レジオネラ協議会登録品です。
- ・性状 ... 中性液体
- ・使用方法 ... 濃度：保有水量に対し20%。
時間：1～4時間
温度：常温
方法：循環洗浄

洗浄方法

EA115-3を保有水量に対し20%投入します。洗浄時間は3～4時間です。洗浄が終了したら大量の水で希釈し下水などに排水します。循環水が清水になるまで数回水洗を行います。洗浄時は、クーリングタワーファンを停止して洗浄してください。

効果UPには濃度を最大40%まで上げてご使用ください。ただし、排水時には大量の水で中和後、リトマス紙で中和を必ず確認して下さい。

[冷却水系]

	品番		容量	使用濃度	性状	PH	用途・特徴
大型水処理剤	EA115-30	タワーリルP-220	10kg E-ステナー	200～300mg/L	弱アルカリ性液体	9.4	一液でスケール、腐食、スライムの防止ができます。レジオネラ菌に対しても効果があります。
殺菌・殺藻剤	EA115-33	タワーリルP-66	1kg X6	50mg/L	弱酸性液体	-	冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤。レジオネラ菌に対しても効果があります。
洗浄剤	EA115-8	シヨウクリナー ニュ-SS-2	20kg ポリ缶	10%	酸性液体	0.5	鉄錆、カルシウムスケール除去剤。洗浄時間1～4時間
	EA115-6	シヨウクリナー SS-2ｽｰﾊﾟｰｰマルチ	20kg ポリ缶	10%	酸性液体	1.78	シリカ、カルシウムスケール除去剤。洗浄時間10～24時間。
	EA115-3	シヨウクリナー SS-106	20kg ポリ缶	20%	中性液体	4.2	藻、スライム、スラッジ除去剤。洗浄時間1～4時間。レジオネラ菌に対して効果があります。過酸化水素主成分
	EA115-9	ニューネオラックスF	5kg X4	10%	酸性粉末	0.51	カルシウムスケール除去剤。洗浄時間1～4時間。
中和剤	EA115-7	フィロP-4L	20kg E-ステナー	-	アルカリ性液体	13.2	酸洗後の系内中和剤
過水分解剤	EA115-11	シヨウクリナー スｰﾊﾟｰｰZ	1kg X10	0.5%	弱アルカリ性粉末	-	過酸化水素水系洗浄剤の分解剤・洗浄剤強化剤。約1時間循環。循環ポンプのエアロックに注意。
洗浄用消泡剤	EA115-24	シヨウホｰﾑﾚｽS	1kg X10	-	-	-	消泡剤。水で適宜薄めて泡にふりかけてください。