

EA119 - 10A

(水処理剤ニチパットレジパック)



使用方法

1. 投入方法

ニチパットレジパックを冷却塔の水槽内に投入して下さい。
ニチパットレジックは水中に沈みませんが、一定の溶解性を保つ為に、冷却水の吸入口からできるだけ離れた位置に置いて下さい。又、使用時は必ず添付のヒモをパッケージの穴に縛り付けて冷却水の吸入口に吸込まれないように注意して下さい。

2. 投入量

50冷凍屯当り1個の割合で投入して下さい。(50冷凍屯以下の場合もそのまま1個使用下さい)

3. 有効期間

運転時間、水温、水流の速さ等により相違がありますが、通常運転(1日8時間稼動)では2~3ヶ月間、24時間連続運転の場合では1~2ヶ月間有効です。
パッケージ内の錠剤が無くなりましたら新品として交換して下さい。

(成分) 有機窒素硫黄系包接化合物

使用上の注意

多量の藻、水アカ等が発生している冷却塔に使用する場合はスライム洗浄剤等で冷却水を洗浄して下さい。

本品は冷却水以外に使用しないで下さい。

本品の使用水が直接多量、養魚池へ流れ込まない様に注意して下さい。

錠剤を誤って食べたりしないよう注意して下さい。

子供の手の届かない所に保管して下さい。

落下すると錠剤が割れる場合がありますので、取扱いには注意して下さい。

安全及び排水性

軽口急性毒性*

マウス LD₅₀ 1.740mg/kg 以上

皮膚刺激性 刺激なし

魚毒性*

ヒメダカ LC₅₀ 5.6mg/L 以上(96hr)

排水性

COD 10mg/L 以下(20mg/L)

* 本剤に含まれる有効成分の毒性値から製剤中濃度に換算した目安値